

## Aanvullende voorwaarden aanvragen prioriteitsplaatsing Slimme Meter (solo) gas

Indien uw gasaansluiting niet groter is dan 40m<sup>3</sup>/uur (G25) en uw gasverbruik hoger is dan 4.000 m<sup>3</sup>/jaar komt u in aanmerking om een prioriteitsplaatsing slimme meter solo gas aan te vragen.

Om een solo kleinverbruik gasaansluiting te voorzien van een slimme meetinrichting dient de gasnetbeheerder aanvullend een communicatiemodule te plaatsen. Voor het plaatsen van deze communicatiemodule is er stroomvoorziening nodig. U dient hiervoor zelf zorg te dragen, hierbij dient te worden voldaan aan de volgende technische vereisten:

### Klantvoorzieningen

- Ruimte binnen 5 meter van uw gasmeter;
- Aan de voorkant heeft u een ruimte van minimaal 31 cm;
- Met een houten plaat van 600 mm hoog, 400 mm breed en 18 mm dik;
- Met een 230V-voedingspunt (fase en nul)\*;
- Een dubbelpolige werkschakelaar met spanning\*\*;
- Kabel (XMVK 3x2,5) uit de werkschakelaar lang genoeg voor montage in het meterbord (ongeveer 100 cm) en afgedopt opgeleverd;
- (omgeving van de) elektrische installatie voldoet aan voorschriften als NEN1010, NEN3140 en Arbo-regels;
- Bedrading uit de kabel van de werkschakelaar is massief;
- Ruimte is schoon, droog en afsluitbaar;
- Ruimte is corrosievormende atmosfeer-vrij.

\* Voeding hoeft geen aparte groep te zijn.

\*\* De werkschakelaar is een lastscheider volgens NEN-EN-IEC 60947-3

Voorbeeld klantvoorziening zoals gasnetbeheerder deze dient aan te treffen:

